

Attestation de travaux

Seul ce document QUALIBAT est recevable pour toute demande, extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.



Partie
Technique

Nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux :

IMHOFF

IMHOFF SAS

64 Boulevard Kelsch - B.P. 49
88402 GERARDMER Cedex

RCS Epinal B 349 496 869

Tél. 03 29 60 10 10 - Fax 03 29 60 10 26

Adresse : 64 BOULEVARD KELSCH 88400 GERARDMER

Nom du Client : VILLE DE NANCY
Si vous étiez sous-traitant, l'attestation doit être visée par l'entreprise principale mais aussi par le Maître d'ouvrage ou Maître d'oeuvre d'exécution ou Contrôleur technique

Adresse : Place Stanislas - CO n° 1 - 54035 NANCY CEDEX

Nom du Maître d'oeuvre d'exécution : Atelier Grégoire ANDRÉ
Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc.

Adresse : 19 rue Montesquieu - 54000 NANCY

Nom du Contrôleur technique : VERITAS

Adresse : 29 rue Antoine de Saint Exupéry - ZAC de Chemin de Frocourt - 54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY

Cocher la case du signataire de l'attestation

Nom et adresse du chantier : VILLA MAJORELLE

1 rue Louis Majorelle - 54000 NANCY

Date de début des travaux : Mars 2019 Date de réception des travaux : janvier 2020

Description technique des travaux réalisés :

en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Travaux de restauration des intérieurs de la Villa Majorelle. Lot n° 9 : climatisation, ventilation, chauffage, plomberie.
Réhabilitation du système de chauffage : remplacement de 12 radiateurs fonte par des radiateurs tubulaires, pose d'un tube à ailette, création d'une panoplie hydraulique 2-circuits en chaufferie. Création d'une production d'eau glacée 40 kW et distribution. Traitement d'air des salles de présentation par 2 CTA à caisson de mélange (3000 m³/h et 500 m³/h) / Contrôle de l'hygrométrie par batteries de déshumidification en centrales et humidificateurs avec rampes de vapeur en gaine. Création de sanitaires pour les visiteurs (15 appareils sanitaires et accessoires). VMC sanitaires

Montant HT du marché de l'entreprise : 199 607 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Electricité/régulation : 32 000 €

Calorifuge : 6 100 €

Flocage : 2 760 €

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (particulier ou maître d'ouvrage professionnel) ou maître d'oeuvre ou bureau de contrôle

Très bien Bien Passable Médiocre

Date : 23/06/2020

Qualité de la réalisation :

Respect des délais :

Tenue du chantier :

Nom du signataire :

La-ville André, associée
co-géante - Atelier G. André

Commentaires du signataire : L'entreprise a réalisé de

très bonnes prestations dans un projet

complexe et très très contraint.

Le résultat est excellent.

